

ПРЕДПИСАНИЕ № 03п-19-2016
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 14 » января 2016г.

г. Ейск

При проверке МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А.Гагарина г. Ейска МО Ейский район по адресу: Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул. Коммунистическая, 49\12

главным специалистом - экспертом территориального отдела Котовой Галиной Владимировной были выявлены нарушения санитарного законодательства и выдано предписание № 54п-19-2015 от 03.04.15г. со сроком исполнения до 21.12.15г., ответственным за выполнение которого, является МБОУ гимназия № 14им. Ю.А.Гагарина г. Ейска МО Ейский район в лице законного представителя.

По состоянию на «13» января 2016г. установлено, что требования, изложенные в предписании № 54п-19-2015 от 03.04.15г. со сроком исполнения до 21.12.15г., по п. п. 4.9, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 не исполнены, нарушения не устранены.

В соответствии с частью 2 статьи 50 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ гимназия № 14им. Ю.А.Гагарина г. Ейска МО Ейский район в лице законного представителя

1. Исполнить требования, указанные в предписании № 54п-19-2015 от 03.04.15г.

1.1 П. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Площадь учебных помещений на одного учащегося менее 2,5 кв.м, т.к. площадь учебных кабинетов не превышает 50 кв.м, наполняемость классов от 23 учеников до 34.

П. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 – Кабинеты технологии и слесарно – столярные мастерские не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей проточной воды, электрополотенцами.

и устранить нарушения

в срок до 03 марта 2016г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, **представить в срок до 03 марта 2016г.** по адресу: г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285

3. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А.Гагарина г. Ейска МО Ейский район в лице законного представителя.

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист – эксперт
ТО Роспотребнадзора



Котова Г.В.

Предписание получила _____



(подпись)

Кравцова А.П.
(ФИО)

« 14 » января 2016г.

Предписание направлено « _____ » _____ 20__ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) _____